

Pytanie:

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jaki bloczek betonowy Ytong ma zostać zastosowany: 60x20x40 cm czy 60x20x36,5 cm W przedmiarze na str. 31 według poz.123 podane jest że mam być to bloczek 60x20x36,5 cm natomiast w dokumentacji projektowej w części rysunkowej np. Przekroju C-C jest podany bloczek 60x20x40 cm.

Ponadto zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy dźwig osobowy ma być przelotowy, ponieważ przy trzech przystankach jak zostało podane w STWIOR jest mała wysokość podnoszenia. Jeśli w projektowanym obiekcie będzie tylko parter i I piętro czy liczba przystanków dźwigu osobowego nie może stanowić: 2”.

Odpowiedz:

1. przyjąć bloczki wg przekroju C-C tj. 36 cm
2. dźwig dla osób niepełnosprawnych powinien być przyjęty tak jak oznaczono na rzucie przyziemia dla poziomu +/- 0.00, dla pietra przelotowy dla poziomu 3,26 m i 3,80 m."

Dyrektor  
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia  
Andrzej Steradzki